



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0485.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Zmiękczacze do wody SOFTEO**

Zawierający
/ containing:

ABS, PPO, NBR, stal nierdzewna żywicę jonowymienną DOWEX HCR-S/S

Przeznaczony do
/ destined:

zmiękczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do celów sanitarno-higienicznych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyroby przeznaczone do profesjonalnego montażu i obsługi, zgodnie z instrukcją producenta. Zaleca się, aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60mgCaCO₃/l.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

COMAP SA

69100

Villeurbanne

77 Boulevard de la Bataille de Stalingrad, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

COMAP Polska Sp. z o.o.

03-236

Warszawa

ul. Annopol 4A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.05.31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.05.31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 maja 2023

The date of issue of the certificate: 31st May 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB