



## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1565/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rury wielowarstwowe MULTISKIN 2 (PE-Xc/AL./PE-Xc)**

Zawierający / containing: polietylen, aluminium

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

COMAP Group  
69355 16 Avenue Paul Santy B.P. 8211-F  
Lyon Cedex 08, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

COMAP Polska Sp. z o.o.  
03-236 Warszawa  
ul. Annopol 4A



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.02.01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.02.01 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 1 lutego 2022

The date of issue of the certificate: 1st February 2022

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB*