

Deklaracja zgodności 01/ABB/2017

10 lipiec 2017

1 - Produkty :

- **Zawory powrotne 3/8', ½ & ¾'**
 - o 2428 (-, JT, E, EJ, CU)
 - o 2429 (-, E, CU, EJT)
 - o 3428 (-, E, CU)
 - o 3429 (-, E, CU)
 - o 4468
 - o 4469

2- Główne cechy :

- Zastosowanie : Instalacje centralnego ogrzewania, instalacje chłodzenia,
- Dane techniczne :

Maksymalna ciśnienie pracy: 10bar

Maksymalna temperatura pracy: 120°C

Materiał: CW617

3- Producent :

COMAP Industries, site d'Abbeville.

Route de Doullens

F 80100 ABBEVILLE

4 - Deklaracja :

W odniesieniu do wyżej wymienionych produktów, firma COMAP oświadcza, że są one produkowane zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wewnętrznym systemem kontroli jakości COMAP.

Dotyczy to surowców, procesu produkcyjnego oraz systemu kontroli jakości.

COMAP SA

Nicolas SOLON
Quality group Manager



COMAP SA

Benoit SMAGGHE
Applications & Regulation Director

